

Утверждаю
директор МОУ «Загрявская СОШ»
В.А. Горбунова
«30» сентября 2016 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Загрявская средняя общеобразовательная школа»
№1

«30» августа 2016 г

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загрявская средняя общеобразовательная школа»

1.2 Адрес объекта: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Загрявье, дом 14 строение 1

1.3. Сведения об объекте:

Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1993

Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: _____

Отдельно стоящее здание 2 этажа, кв.м.

Часть здания 1- 2 - этаж - 5101,7 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да); 49053 кв.м.

1.3 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – май, июнь 2017 года,

капитального – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.4 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Загрявская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Загрявская СОШ»

1.5 Юридический адрес организации (учреждения):

1.6 Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Загрявье, дом 14 строение 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (7-18 лет)

2.4 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 350

Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –

к зданию школы – общественный автотранспорт согласно расписания №107
наличие адаптированного транспорта – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
по адресу деревня Загрявье, дом 14 строение 1:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 80 метров

3.2.2. время движения пешком – 5-7 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту – визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути – да.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов:
по адресу: деревня Загивье, дом 14 строение 1

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
по адресу: деревня Загивье, дом 14 строение 1

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С), ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ, ДЧ-И (К, О, С),		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ, ДП-И (К, О, С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДУ (С), ДП-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ, ДЧ-И (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями, условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МНГ, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок):

Отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение, выполняющее направляющие функции, устранить неровности)

2. Вход в здание (главный вход):

В пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала, установить противоскользящее покрытие на края ступеней

3. Путь (пути) движения внутри здания:

Для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла-коляски приобрести мобильный подъемник

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

5. Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать в здании школы одну туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями

6. Система информации на объекте:

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т. ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полос, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы)

3. Управленческое решение (проект)

**4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
деревня Загрявье, дом 14 строение 1:**

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт подходов к объекту
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

4.2 Период проведения работ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1 согласование на комиссии

4.4.2 согласование работ с надзорными органами

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.7 Информация может быть размещена (обновлена на карте доступности)

4. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
Входа (входов в здание)	на 2 л.
Путей движения в здании	на 2 л.
Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
Санитарно-гигиенические помещения	на 1 л.
Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фото фиксации на объекте	на	л.
Пояжные планы, паспорт БТИ	на	13 л.

Другое:

деревня Загрявье, дом 14 строение 1:

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 80 метров,
- время движения пешком – 5-7 минут
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет
- информация на пути следования к объекту – визуальная
- перепады высоты на пути – да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет


Руководитель рабочей группы

Осипик С.В., заместитель
директора по безопасности




Члены рабочей группы

Голосова Светлана Михайловна,
завхоз



В том числе:

Представители
общественных
организаций инвалидов
(по согласованию)



Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией
(название) _____